

Република Србија
МИНСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАПРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за вапредне ситуације у Лесковцу
Одсек за превентивну заштиту
09/19/3 Број 217-7921/16
08.08.2016. године
Л е с к о в а ц

Миле 24.2.2017.бр

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ са п.о.-НИШ		
Примљено: 23.08.2017		
Сектор	Број	Прилог
	6/5	

Република Србија Општина Лебане Општинска управа			
Примљено: 11.08.2016.			
Фрг. Јед.	Б р о ј	Прилог	Вредност
06	351-116		

Општинска управа Лебане
Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске
послове

Л е б а н е

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање услова (података) који су од значаја за израду Плана детаљне
регулације културно-историјског и туристичког комплекса "Царичин град".

ВЕЗА: Ваш захтев 06 број 351-509/11 , од 27.07.2016. године.

У вези са Вашим захтевом 06 број 351-509/11 , од 27.07.2016. године, који је достављен овом
органу 02.08.2016. године за добијање услова у погледу мера заштите од пожара у смислу
чланова 46 став 4 и чл. 48 став 2 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и
50/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), извештавамо Вас да је, приликом израде Плана
детаљне регулације културно-историјског и туристичког комплекса "Царичин град",
потребно спровести следеће услове:

1. Предвидети потребну количину воде за гашење пожара у складу са чланом 29 став 1 тачка 1 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09 и 20/15) и Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“, број 30/91);
2. Приступне саобраћајнице и платое око објеката пројектовати за несметан прилаз ватрогасних возила, на основу члана 29 став 1 тачка 3 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09 и 20/15), а у складу са чланом 41 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09 и 20/15) и Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика. („Сл. лист СФРЈ“, бр. 8/95);
3. Саобраћајнице унутар објеката и улазе (излазе), као и безбедоносне појасеве између објеката, пројектовати на тај начин да се обезбеди несметана евакуација, на основу члана 29 став 1 тачка 5 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09 и 20/15);
4. Предвидети безбедоносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара на основу члана 29 став 1 тачка 4 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09 и 20/15);

5. Предвидети и друге мере заштите од пожара предвиђене важећом законском регулативом, правилницима и стандардима донесеним на основу Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09 и 20/15).

Ослобођено плаћања административне таксе сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15 и 50/16).



НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
главни полицијски саветник
Даница Ранђеловић