

010202/10Г

1.5.0.0-П.12.01.-91/61-2016

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
Број: 12.01. 91 161-16
25.08.2016. године
Царице Милице 2, Београд
Д.В.

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ**

Београд
Краља Милана 36

Предмет: Услови за израду Плана детаљне регулације културно-историјског и туристичког комплекса „Царичин град“

Вежа: Ваш допис број: 350-01-00020/2016-06 од 12.08.2016.

Поштовани,


Поводом наведеног дописа обавештавамо вас:

1. да се на територији у обухвату плана не налазе објекти за производњу угља и електричне енергије из надлежности ЈП ЕПС.

У плановима развоја ЈП ЕПС нису предвиђене активности у вези са експлоатацијом угља и производње електричне енергије на територији у обухвату плана.

2. У вези са објектима за дистрибуцију електричне енергије, податке о садашњем стању и плановима развоја електродистрибутивне мреже у обухвату плана, достављамо у прилогу у оквиру Услови Оператора дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд.

С поштовањем,



Прилог:

- Допис ОДС „ЕПС Дистрибуција“ Београд д.о.о. број: Д.10.01.227810/2-16

ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА
"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" Д.О.О. БЕОГРАД
Број: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Д.О.О. Београд
НИШ, 23.08, 2016. године

Директору дирекције за планирање
и инвестиције
Владимиру Доганџићу, дипл.ел.инж.

ПРЕДМЕТ: Достава услова (података) од значаја за израду ПДР-а културно историјског
комплекса „Царичин град“

Поштовани,

у прилогу дописа достављамо Вам услове (податке) од значаја за израду Плана детаљне
регулације културно историјског комплекса „Царичин град“, у складу са захтевом
Министарства рударства и енергетике бр. 350-01-00020/2016-06 од 12.08.2016. год, на даљу
надлежност.

ПРИЛОГ:

- Услови за израду Плана детаљне регулације културно историјског комплекса „Царичин
град“ бр. 227810/1 од 23.08.2016. године
- Графичка документација са приказом постојећих ЕЕО

Директор сектора за планирање
и инвестиције Ниш

Предраг Савић, дипл.грађ.инж.





ОДС " ЕПС Дистрибуција " д.о.о. Београд
Огранак „ Електродистрибуција Лесковац “
Лесковац, Стојана Љубића бр. 16
Број: 20978/1
Датум: 20. 08. 2016. године

ЈП Завод за урбанизам Ниш
ул. 7. јули бр. 6
18000 Ниш

ПРЕДМЕТ: Услови за План детаљне регулације културно-историјског и туристичког комплекса
"Царичин град"

ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак "Електродистрибуција Лесковац", поступајући по захтеву **ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, КОМУНАЛНО-ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ** из Лебана, Цара Душана 116, бр. 202978/1 од 28.07.2016. године, за издавање услова и података о постојећим и планираним електроенергетским објектима у обухвату ПДР-а културно-историјског и туристичког комплекса "Царичин град", на основу чланова 27. и 28. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) даје

У С Л О В Е за израду Плана детаљне регулације

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Подручје обухваћено Планом детаљне регулације обухвата делове ванградског насеља са малом густином становања, са неправилним распоредом слабо попуњених улица и без правих раскрсница. Стамбени објекти су претежно стихијски постављени, спратности П, П+1 и П+1+П, што по номенклатури ТП-146 Техничких препорука ЕД Србије одговара „шумадијском“ типу насеља. НН мрежа је, по правилу, надземна и не повезује суседне ТС, док су ТС по правилу типа „кула“ или стубне.

Електрична енергија ће се претежно користити за потребе напајања објеката за

- туризам;
- угоститељство.

2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

2.1. Стање електроенергетских објеката напонског нивоа 110 kV и 35 kV

Конзумно подручје обухваћено Планом детаљне регулације напаја се из ТС 35/10 kV „Лебане 2“, инсталисане снаге 8 MVA

2.2. Трансформаторске станице (ТС) 10/0,4 kV

На подручју обухваћеног Планом детаљне регулације налази се СТС 10/0,4 kV „Теодора“, инсталисане снаге 160 kVA.

У случају потребе, предвидети изградњу потребног броја нових ТС као посебних слободностојећих објеката (по правилу префабриковане монтажано-бетонске ТС) или стубних ТС.

2.3. Мрежа 10 kV

Постојећа мрежа 10 kV је са изолованом неутралном тачком звездишта трансформатора. На подручју обухваћеног Планом детаљне регулације налазе се следећи водови 10 kV:

- далековод из правца Прекопчелица за СТС 10/0.4 kV „Теодора“.

У случају потребе, даје се могућност измештања дела трасе далековода тако да се обезбеде дозвољене сигурносне висине и удаљености, а у складу са техничким прописима.

Напајање подручја обухваћеног Планом детаљне регулације је једнострано. У случају потребе за повећањем постојеће снаге, потребно је повећати и степен сигурности напајања, обезбеђењем алтернативних праваца напајања из других напојних тачака ДЕЕС.

2.4. Концепција НН мреже

Постојећа НН мрежа је претежно надземна и по правилу не повезује суседне ТС. Потрошачи су прикључени на НН мрежу голим АЦСе проводницима.

За изградњу нове мреже применити следећу концепцију:


- постојећу надземну НН мрежу каблирати;
- кабловску НН мрежу изградити кабловским водовима типа PP00-ASJ са PVC изолацијом или XP00-ASJ са изолацијом од умреженог полиетилена, потребног пресека ради задовољења услова максималног једновременог оптерећења и пада напона, а исте водове користити и за повезивање надземне НН мреже са напојним ТС;
- прикључење објекта извршити преко КПК „улаз-излаз“ на објектима потрошача НН, или са најближег стуба дистрибутивне мреже НН СКС-ом или кабловским прикључком. Потрошаче са већим оптерећењем прикључити директно у ТС одговарајућим кабловским водовима потребног пресека


ОСТАЛИ УСЛОВИ

3.1. Обавеза инвеститора је да обезбеди сву неопходну документацију, сагласности и Употребну дозволу.


3.2. У фази издавања Локацијске дозволе надлежна градска управа је, на захтев заинтересованог лица, у обавези да затражи издавање техничких услова ради дефинисања начина прикључења објекта на дистрибутивни електроенергетски систем.

ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ


Богољуб Стојановић, дипл.ел.инж.



ДИРЕКТОР ОГРАНКА ЕД ЛЕСКОВАЦ


Душан Анђелковић, дипл.ел.инж.

Поставити:
односноцу захтева
директору Огранка
односноцу Сектора за енергетику и инвестиције
Шефу Службе за енергетику
Клијенту

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.

11000 Београд
Милана Ракића 113

Тел: +381 (0) 11 36 16 206
Факс: +381 (0) 11 36 16 641

Служба за контакт
Универзитетски трговачки центар