

Република Србија
МИНСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације у Лесковцу
Одсек за превентивну заштиту
Број 217-280/12
15.06.2012. године
Л е с к о в а ц

Република Србија
Општина Лебане
Општинска управа Лебане
Цара Душана бр.116
Л е б а н е

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање мишљења о испуњености техничких и других прописаних услова са аспекта заштите од пожара за израду Нацрта Плана генералне регулације Општине Лебане, за подручје Бошњаце - Пертате - Ћеновац, који је израђен од стране "Ист урбан" д.о.о. из Нишке Бање, Булевар Св. Цара Константина бр.103.

ВЕЗА: Ваш захтев број 353-29/11 од 06.06.2012. године.

Разматрајући ваш захтев и приложену графичку документацију дајемо следеће мишљење у погледу потребних мера заштите од пожара.

Простор и објекти морају бити изведени у складу са:

- Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09),
- Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС", бр.44/77, 45/85, 18/89 и "Сл. гласник РС", бр.48/94)
- Закона о транспорту опасног терета ("Сл. гласник РС", бр.88/2010),
- Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника ("Сл. лист СРЈ", бр.29/97),
- Законом о транспорту, дистрибуцији и коришћењу природног гаса ("Сл. гласник РС", бр.66/91 и 12/96)
- просторима и објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл. лист СРЈ", бр.8/95),
- применити одредбе Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива ("Сл. лист СФРЈ", бр.27/71),
- применити одредбе Правилника о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању ТНГ-а ("Сл. лист СФРЈ", бр.24/71 и 26/71),
- простор и објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", бр. 53 и 54/88 и 28/95) и Правилником о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", бр.11/96),

- електроенергетски објекти и постројења морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр.87/93), Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница ("Сл. лист СФРЈ", бр.13/78) и Правилником о изменама и допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница ("Сл. лист СФРЈ", бр.37/95),
- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ", бр.24/87),
- предвидети употребу материјала и опреме за коју се могу обезбедити извештаји и атестна документација домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених институција за издавање атеста,
- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова у грађевинарству ("Сл. лист СФРЈ", бр.21/90)
- као и осталих припадајућих Законских регулатива и Правилника и Стандарда донесених на основу Закона.



ПОЛИЦИЈСКИ САВЕТНИК
Милодраг Марјановић